

CERTIFICADO N°: 30/20/0001/16

**CERTIFICADO DE EXAMEN “CE” DE TIPO**

**TIPO DE EQUIPO** : EXTINTOR

**DENOMINACIÓN** : EXTINTOR MÓVIL DE PRESIÓN PERMANENTE

**MODELO(S)** : ZPP-25/ZAP-25/ZPP-50/ZAP-50

**FABRICANTE** : GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.

**DIRECCIÓN FABRICANTE** : Ctra. de Mazarrón km. 2,1. El Palmar (Murcia) - España

**SGS Inspecciones Reglamentarias S.A., Organismo Notificado con el N° 1767 y acreditación de ENAC N° OC-I/058**

CERTIFICA:

Que ha efectuado el examen de la documentación técnica y los controles y pruebas sobre el “tipo” en fecha de 08/01/2016 del equipo referido conforme al **Módulo B “Examen CE de tipo” de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE** relativa a los equipos a presión, traspuesta a la legislación española por el **R.D. 769/1999** de 7 de mayo, obteniendo resultados FAVORABLES.

Por lo que se autoriza al fabricante, durante el periodo de validez del presente certificado, a su utilización en los módulos de fabricación que proceda y haciendo referencia al número arriba indicado.

Se expide el presente Certificado para que surta los efectos oportunos.

Este certificado es válido hasta el 12/01/2026.

Aprobado por:



Fdo.: Pablo Vicente Esteban  
Director Técnico

En Cartagena, a 12 de Enero de 2.016

Emitido por:



Fdo.: Riquel Olmo Conesa  
Inspector

El Anexo de este certificado recoge la lista de las partes significativas de la Documentación Técnica de la que SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. conservará copia.

Nota 1: Cualquier modificación a introducir a los equipos aquí certificados, deberá ser previamente comunicada al Organismo Notificado SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. para su aprobación.

Nota 2: El alcance de este certificado está restringido al cumplimiento con la Directiva 97/23/CE, y no implica la certificación de la conformidad con ninguna otra directiva que pudiera ser de aplicación al equipo.

CERTIFICADO Nº: 30/20/0001/16

## ANEXO AL CERTIFICADO DE EXAMEN "CE" DE TIPO

Tipo de equipo : EXTINTOR MÓVIL DE PRESIÓN PERMANENTE  
Marca o Denominación / Modelo(s): ZPP-25/ZAP-25/ZPP-50/ZAP-50  
Pmax. admisible (PS): 19 bar Volumen: 25L / 50L Categoría PED: III  
Fluidos a contener [grupo]: POLVO POLIVALENTE / AGUA CON ADITIVO ESPUMÓGENO [2]  
T max/min admisibles (TS) : -20°C / +60°C  
Fabricante / representante : GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.  
Domicilio : Ctra. de Mazarrón km. 2,1. El Palmar (Murcia) - España

### LISTA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA QUE SGS Inspecciones Reglamentarias CONSERVA COPIA

Título del Proyecto o Documentación Técnica de diseño y fabricación:  
DOCUMENTACION TÉCNICA PARA MARCADO CE DE UN APARATO A PRESION DE ACUERDO CON LA  
DIRECTIVA 97/23/CE. EXTINTORES MÓVILES: ZPP-25/ZAP-25/ZPP-50/ZAP-50.

Nº de revisión: 0

Fecha: 18/12/2015

#### Planos principales de diseño y fabricación:

ZPP-25 / ZAP-25: plano general 0220010502, recipiente 0220010502, válvula 051011036, casquillo 051011037, manómetro 051020007.

ZPP-50 / ZAP-50: plano general 0220010501, recipiente 0220010501, válvula 051011035, casquillo 051011038, manómetro 051020007.

- **Materiales de partes principales:**  
DD12 (Recipiente a presión suministrado con marcado CE), 6061 H112, (válvula y casquillo para ZP-25), LATÓN (válvula y casquillo para ZP-25).
- **Procedimientos aprobados para las uniones permanentes principales:**  
No aplica- *Los recipientes de los modelos de extintor de este certificado son adquiridos por el fabricante con marcado CE.*
- **Lista de normas aplicadas:** UNE-EN 1866:2007. Extintores de incendio móviles.

### Documentación sobre el(los) ejemplar(es) del Tipo presentado(s)

- Declaración de conformidad CE del recipiente y certificados de otras partes constituyentes del extintor.
- Datos correspondientes a las pruebas efectuadas durante la fabricación.
- Certificados sobre pruebas y controles emitidos por SGS Inspecciones Reglamentarias
- Certificados de los dispositivos de seguridad.

EL ORGANISMO NOTIFICADO: Sello y firma

 Documentación de los ejemplares del Tipo presentado, de los que SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. conserva una copia