

CERTIFICADO N° : 30/20/0098/12

CERTIFICADO DE EXAMEN “CE” DE TIPO

TIPO DE EQUIPO : EXTINTOR
 DENOMINACIÓN : EXTINTOR PORTATIL DE PRESIÓN PERMANENTE
 MODELO(S) : ZPP-1/ZPP-2/ZPP-3/ZPP-6/ZAP-6/ZPP-12/ZAP-12/PGIE-6/PG-12
 FABRICANTE : GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.
 DIRECCIÓN FABRICANTE : Ctra. de Mazarrón km. 2,1. El Palmar (Murcia) - España

SGS Inspecciones Reglamentarias S.A., Organismo Notificado con el N° 1767 y acreditación de ENAC N° OC-I/058

CERTIFICA:

Que ha efectuado el examen de la documentación técnica y los controles y pruebas sobre el “tipo” en fecha de 27/11/2012 del equipo referido conforme al **Módulo B “ Examen CE de tipo” de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE** relativa a los equipos a presión, traspuesta a la legislación española por el **R.D. 769/1999** de 7 de mayo, obteniendo resultados FAVORABLES.

Por lo que se autoriza al fabricante, durante el periodo de validez del presente certificado, a su utilización en los módulos de fabricación que proceda y haciendo referencia al número arriba indicado.

Se expide el presente Certificado para que surta los efectos oportunos.

Este certificado es válido hasta el 27/11/2022.

En Cartagena a 27 de Noviembre de 2.012

Aprobado por:



Fdo.: Pablo Vicente Esteban

Director Técnico

Emitido por:



Fdo.: Raquel Olmo Conesa

Inspector

El Anexo de este certificado recoge la lista de las partes significativas de la Documentación Técnica de la que SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. conservará copia.

Nota 1: Cualquier modificación a introducir a los equipos aquí certificados, deberá ser previamente comunicada al Organismo Notificado SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. para su aprobación.

Nota 2: El alcance de este certificado está restringido al cumplimiento con la Directiva 97/23/CE, y no implica la certificación de la conformidad con ninguna otra directiva que pudiera ser de aplicación al equipo.

CERTIFICADO Nº : 30/20/0098/12

ANEXO AL CERTIFICADO DE EXAMEN "CE" DE TIPO

Tipo de equipo : EXTINTOR PORTATIL DE PRESIÓN PERMANENTE
 Marca o Denominación / Modelo(s): ZPP-1/ZPP-2/ZPP-3/ZPP-6/ZAP-6/ZPP-12/ZAP-12/PGIE-6/PG-12
 Pmax. admisible (PS): 19 bar Volumen: 1L/2L/3L/6L/6L/9L/9L/6L/9L Categoría PED: III
 Fluidos a contener [grupo]: POLVO POLIVALENTE / AGUA CON ADITIVO ESPUMÓGENO [2]
 T max/min admisibles (TS) : -30°C / +60°C
 Fabricante / representante : GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.
 Domicilio : Ctra. de Mazarrón km. 2,1. El Palmar (Murcia) - España

LISTA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA QUE SGS Inspecciones Reglamentarias CONSERVA COPIA

Título del Proyecto o Documentación Técnica de diseño y fabricación:
EXTINTOR PORTATIL DE PRESIÓN PERMANENTE

Nº de Identificación: ---

Nº de Rev.o fecha : 04/07/2012

- **Planos principales de diseño y fabricación:**
 ZPP-1: recipiente 051006001, válvula 051011004, casquillo 051038004
 ZPP-2: recipiente 051006025, válvula 051011004, casquillo 051038004
 ZPP-3: recipiente 051006012, válvula 051011004, casquillo 051038004
 ZPP-6 / ZAP-6: recipiente 051006004, válvula 051011004, casquillo 051038002
 ZPP-12 / ZAP-12: recipiente 051006005, válvula 051011005, casquillo 051038003
 PGIE-6: recipiente 051006006, válvula 051011035, casquillo 051038006
 PG-12: recipiente 051006007, válvula 051011035, casquillo 051038006
- **Materiales de partes principales:**
 DC04
- **Procedimientos aprobados para las uniones permanentes principales:**
 30/30/2G/1/00408
- **Cálculos de diseño**

Documentación sobre el(los) ejemplar(es) del Tipo presentado(s)

- Certificados de los materiales de las partes principales
- Datos correspondientes a las pruebas efectuadas durante la fabricación
- Cualificaciones del personal para las uniones permanentes
- Aprobaciones o cualificaciones del personal que realizó los END's en las uniones permanentes
- Certificados sobre pruebas y controles emitidos por SGS Inspecciones Reglamentarias

EL ORGANISMO NOTIFICADO: Sello y firma



- Documentación de los ejemplares del Tipo presentado, de los que SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. conserva una copia